

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor životního prostředí
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OŽP/7537/2024/SeP
Č.J.: MUMB/OŽP/ 20980/2024
VYŘIZUJE: Bc. Petra Selingerová
TEL.: 568 408 379
E-MAIL: pselingerova@mbudejovice.cz
DATUM: 19.08.2024



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a ve spojení s ustanoveními §§ 330 odst. 1 a 3, 334a odst. 3 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.03.2024 podal

Obec Rácovice, IČO 00378518, Rácovice 45, 675 32 Rácovice,
kterého zastupuje ECO PRO s.r.o., IČO 07477856, Pražákova 1008, 639 00 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

povolení k nakládání

k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami") na místě:
v tomto rozsahu:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Rácovice
Identifikátory katastrálních území	769479
Číselný identifikátor vodního toku	10200049, 10187956
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	St. p. č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/2, 27, 29, 30, 33, 38, 39, 40/3, 43/1, 52, 56, 58, 66, 69, parc. č. 104/2, 147/1, 232/8, 232/10, 232/25, 232/44, 237/3, 238/1, 259/3, 296/3, 727/6, 749/1v katastrálním území Rácovice
Název vodního toku	Bihanka, ostatní vodní linie
Čísla hydrologického pořadí	4-14-02-0430-0-00

Údaje o umístění domovní ČOV a místu vypouštění odpadních vod do vod povrchových v Rácovicích (celkem 9 výustních skupin):

Výustní skupina	Parc.č. s výustí k.ú. Rácovice	Souřadnice výustí
VS A č.1	137/1	X= -667297.85 Y= -1172276.25
VS B č.2	727/2	X= -667266.29 Y= -1172283.40
VS C č.3	137/1	X= -667259.01 Y= -1172290.31
VS D č.4	137/1	X= -667244.46 Y= -1172345.46
VS E č.5	727/3	X= -667244.81 Y= -1172361.09
VS F č.6	729/3	X= -667258.27 Y= -1172406.16
VS G č.7	729/4	X= -667219.23 Y= -1172469.70
VS H č.8	729/15	X= -667035.58 Y= -1172648.52
VS I č.9	282/14	X= -667020.79 Y= -1172168.26

Druh vypouštěných vod	vody čištěné
Druh recipientu	vodní tok
Související vodní díla	čistiřny odpadních vod
Velikost zdroje znečištění v EO	114 EO
pro období zkušební i trvalého provozu v tomto rozsahu:	
množství vypouštěných odpadních vod pro zkušební i trvalý provoz:	
Průměrné povolené	0,3986 l/s
Maximální povolené	0,5979 l/s
Maximální povolené	1047,50 m ³ /měs.
Roční povolené	12 570 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12 měsíců

a jakost vypouštěných odpadních vod pro zkušební i trvalý provoz:

- množství vypouštěného znečištění pro zkušební i trvalý provoz:

ukazatel

BSK ₅	0,1197 t/rok
CHSK _{Cr}	0,4389 t/rok
NL	0,1596 t/rok
N-NH ₄ ⁺	0,0798 t/rok
P _{celk.}	0,03192 t/rok

- hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro zkušební i trvalý provoz:

ukazatel	„p“	„m“
BSK 5	30 mg/l	50 mg/l
CHSK Cr	110 mg/l	170 mg/l
NL	40 mg/l	60 mg/l
N-NH ₄ ⁺		20 mg/l
P _{celk.}		8 mg/l

hodnota **p**: přípustná hodnota koncentrací pro rozbor smíšených vzorků vypouštěných odpadních vod

hodnota **m**: maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor smíšených vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnota **m** nesmí být překročena

Hodnoty jednotlivých limitů jsou dodrženy, jestliže:

- přípustná koncentrace „p“ vypouštěného znečištění vyjádření v mg/l a stanovená dvouhodinovým smíšeným vzorkem odebraném v kterémkoli odběrovém dni nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a nepřekročí ve 2 z 12 přípustnou hodnotu „p“ v mg/l,
- maximální koncentrace „m“ vypouštěného znečištění vyjádřená v mg/l a stanovené ve dvouhodinovém smíšeném vzorku odebraném v kterémkoli odběrovém dni nepřekročí stanovenou maximální hodnotu „m“ v mg/l,

- hodnoty koncentrace „p“ vypouštěného znečištění pro ukazatel N-NH₄⁺ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nepřekročí stanovenou hodnotu „p“ v mg/l,
- hodnoty koncentrace „m“ vypouštěného znečištění pro ukazatel N-NH₄⁺ platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C; teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C,
- povolené množství vypouštěných odpadních vod bude dodrženo, pokud měsíční nebo roční objem zjištěný jako součin času a průměrného množství za sledované období nepřekročí měsíční ani roční povolené množství.

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, pro nakládání s vodami:

1. K ověření funkčnosti a vlastností provedených čistíren odpadních vod bude vodoprávní úřad požádán o zkušební provoz.
2. Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod v době zkušebního provozu se stanovuje provádět rozbor vzorku typu A, tj. dvouhodinových směsných vzorků odebíraných na odtoku z každé čistírny odpadních vod a z výusti veřejné kanalizace obce. Vzorky budou získány sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Četnost odběru vzorků během zkušebního provozu se stanovuje na odtoku z každé čistírny odpadních vod (revizní šachtička) 2x za rok tj. 1x za 6 měsíců a z odpadních výustí veřejné kanalizace 6 x ročně, tj. 1 x za 2 měsíce. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod během zkušebního provozu musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních. Rozsah sledovaných ukazatelů BSK₅, CHSKCr, NL, N-NH₄, Pcelk.
3. Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod v době trvalého provozu se stanovuje provádět rozbor vzorku typu A, tj. dvouhodinových směsných vzorků odebíraných na odtoku z výusti veřejné kanalizace obce. Vzorky budou získány sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Četnost odběru vzorků během trvalého provozu se stanovuje 4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod během trvalého provozu musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních. Rozsah sledovaných ukazatelů BSK₅, CHSKCr, NL, N-NH₄, Pcelk.
4. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněná laboratoř) uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém Věstníku. Kontrolní místo na výusti z veřejné kanalizace obce bude upraveno tak, aby vodoprávní úřad nebo správce vodního toku mohli kdykoliv během zkušebního i trvalého provozu odebrat prostý kontrolní vzorek vypouštěných odpadních vod pro svou potřebu a kontrolu.
5. Žadatel bude v souladu s tímto vodoprávním rozhodnutím měřit objem vypouštěných odpadních vod (napouštěním měrné nádoby za jednotku času) a míru jejich znečištění, a to během zkušebního (na odtoku z každé čistírny odpadních vod a z výusti veřejné kanalizace obce) i trvalého provozu čistíren odpadních vod (z výusti veřejné kanalizace obce). Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod budou pravidelně zaznamenány do provozního deníku.
6. V provozním řádu centrálně řízené soustavy budou stanoveny kompetence jednotlivých účastníků a uvedeny osoby zodpovědné za správnou funkci celého systému.
7. Dále bude minimálně 1 x ročně prováděn rozbor kalu vyprodukovaného v provozu z každé čistírny odpadních vod. Současně budou vodoprávnímu úřadu doloženy doklady o likvidaci kalu z každé domovní čistírny odpadních vod. Výsledky rozboru kalu budou písemně předávány na vodoprávní úřad. **Termín: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vždy do 31. ledna následujícího roku.**

8. Budou dodrženy podmínky a povinnosti ze stanoviska správce povodí Povodí Moravy s.p., pod zn. PM-2664/2024/5203/Maj ze dne 21.02.2024:
 - Požadujeme, aby vzhledem ke stavu dotčeného vodního útvaru měly instalované DČOV, z nichž bude přečištěná OV odváděna do vod povrchových, technologii na srážení fosforu.
 - Odběr vzorků a následné stanovení provede akreditovaná laboratoř. Monitoring bude zahájen před samostatnou výstavbou soustavy DČOV. Výsledky tohoto monitoringu budou každoročně shrnuty v roční zprávě, která bude pravidelně zasílána na Povodí Moravy, s.p. – podatelna@pmo.cz.
 - Požadujeme, aby soustavu DČOV provozovala obec (ve spolupráci s osobou odpovědnou za provoz kanalizací, odborně zaškolená pro provoz domovních ČOV). Provozování soustavy DČOV obcí nebo smluvním partnerem požadujeme zachovat i po uplynulé době udržitelnosti projektu, tj. po 10 letech.
 - U DČOV bude zajištěn vzdálený monitoring - všechny DČOV budované v rámci předloženého projektu budou datově napojeny na centrální sběrný portál, kde bude možné kontrolovat správnou činnost všech DČOV.
 - Bude zajištěna havarijní služba v případě výpadku DČOV.
9. Platnost povolení k nakládání s vodami, tj. k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Rácovice bez čištění, je stanovena rozhodnutím ze dne 31.10.2017 pod č.j. MUMB/OŽP/25475/2017, spis.zn. OŽP/20924/2017/FiP a to do doby dokončení stavby vodního díla „OBEC RÁCOVICE - SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV“ a uvedení stavby vodního díla do užívání - do doby uvedení domovních čistíren odpadních vod do zkušebního provozu. Po nabytí právní moci rozhodnutí na zkušební provoz čistíren odpadních vod bude dodržováno množství vypouštěných odpadních vod a bude dodržována jakost vypouštěných odpadních vod stanovená tímto rozhodnutím.
10. Po ukončení zkušebního provozu čistíren odpadních vod bude vypracováno vyhodnocení výsledků zkušebního provozu a předloženo k žádosti o uvedení stavby „OBEC RÁCOVICE - SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV“ do trvalého provozu. Vyhodnocení zkušebního provozu čistíren odpadních vod bude dále písemně předáno správci povodí Povodí Moravy, s.p.
11. Platnost povolení k nakládání s vodami pro zkušební provoz domovních čistíren odpadních vod podle výše uvedených limitů se stanovuje do: **12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uvedení staveb domovních čistíren odpadních vod do zkušebního provozu.**
12. Platnost povolení k nakládání s vodami pro trvalý provoz domovních čistíren odpadních vod podle výše uvedených limitů se stanovuje do: **na 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

III. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"OBEC RÁCOVICE - SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná

plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 104/2 (orná půda), parc. č. 147/1 (zahrada), parc. č. 232/8 (zahrada), parc. č. 232/10 (ostatní plocha), parc. č. 232/25 (orná půda), parc. č. 232/44 (orná půda), parc. č. 237/3 (zahrada), parc. č. 238/1 (zahrada), parc. č. 259/3 (ostatní plocha), parc. č. 296/3 (orná půda), parc. č. 727/6 (ostatní plocha), parc. č. 749/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Rácovice.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Rácovice
Identifikátory katastrálních území	769479
Číselný identifikátor vodního toku	10200049, 10187956
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	St. p. č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14/1, 14/2, 18/1, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/2, 27, 29, 30, 33, 38, 39, 40/3, 43/1, 52, 56, 58, 66, 69, parc. č. 104/2, 147/1, 232/8, 232/10, 232/25, 232/44, 237/3, 238/1, 259/3, 296/3, 727/6, 749/1v katastrálním území Rácovice
Název vodního toku	Bihanka, ostatní vodní linie
Číslo hydrologického pořadí	4-14-02-0430-0-00

Celkový popis stavby:

V rámci předložené projektové dokumentace je navržena výstavba domovních ČOV. V zásadě se jedná o výstavbu následujících objektů:

- výstavba nových domovních čistíren odpadních vod (34 ks)
- výstavba propojovací kanalizace
- výstavba nových nádrží vyčištěných vod (34 ks)
- výstavba nových elektropřípojek k domovním ČOV (34 ks)

Jedná se výstavbu celkem 34 ks domovních ČOV, dvou velikostí dle kategorizace z výzvy SFŽP č. 12/2019, z hlediska podrobného členění výrobců dle počtu EO řazených do dvou velikostí, 26 ks dČOV bude v nejmenší velikosti do 5 ekvivalentních obyvatel (1-5 EO) a 8 ks dČOV bude mít velikost do 8 ekvivalentních obyvatel (6-15 EO).

Domovní ČOV v Rácovicích : typ Kategorie dle č.12/2019 SFŽP celkový počet

5 EO dČOV pro 1- 5 EO 26 ks

8 EO dČOV pro 6- 15 EO 8 ks

Celkem 34 ks

Domovní ČOV

Navrženy jsou domovní čistírny typu SBR s akumulací jímky na přítoku s automaticky propíraným pískovým filtrem o velikosti 5 a 8 EO. Ve všech případech bude za čistírnou dále instalována nádrž na vyčištěnou vodu pro osazení ponorného čerpadla. Čistírna je programově připravena pro řízené dávkování chemikálií na odstraňování solí fosforu. V případě požadavku zákazníka nebo správce povodí, bude čistírna vybavena dávkovacím čerpadlem a zásobníkem koagulantu. Každá DČOV bude vybavena GSM modulem pro kontinuální sledování provozu s připojením do centrálního dispečinku. DČOV budou ve vlastnictví obce, jež rovněž zajistí provoz centrálního dispečinku a na základě smluvního vztahu s občany vlastníky odkanalizované nemovitosti bude za úplaty pro jednotlivé DČOV zajišťovat monitoring a dohled, ale i veškeré servisní a provozní úkony s DČOV spojené.

Kanalizační přípojky k dČOV

Splašková voda do domovních čistíren odpadních vod bude přiváděna povětšinou stávajícími gravitačními kanalizačními přípojkami. Případné nové propoje přípojek budou provedeny z PVC kanalizačních trub v profilu DN 150 mm. Tyto budou pokládány do připravené rýhy dle normy v minimálním sklonu 2 %. Do tohoto objektu tedy kanalizačních přípojek započítáváme jak přípojky, které budou přivádět do dČOV odpadní splaškové vody z nemovitostí, tak i přípojky, které budou odvádět přečištěnou odpadní vodu z DČOV k navrženému zneškodnění. Celková délka činí 224,0 m.

Přípojky NN k dČOV

Domovní čistírny odpadních vod budou napájeny elektrickou energií z objektů nemovitostí, které budou na dČOV napojeny. Elektropřípojky budou prováděny kabely CYKY 3J x 2,5 mm uloženými do rýhy vyvedenými z napojovacích míst na rozvodné síti. Celková délka činí 166,0 m. Nádrž vyčištěných vod

Vyčištěné vody budou akumulovány v nové samostatné plastové akumulací nádrži. Tato nádrž bude sloužit ke kontrole kvality vyčištěné vody (možnost odběru kontrolního vzorku). Plastová kruhová nádrž na vyčištěnou vodu o vnitřním průměru DN 800 mm a výšce cca 2,0 m bude osazena do stejného výkopu vedle ČOV a bude vystrojena ponorným kalovým čerpadlem s plovákem, které umožní vyčištěnou vodu dále využívat. Vyčištěná voda nevyužitá a nespotřebovaná bude odváděna dále do vodoteče.

Jednotlivé domovní čistírny odpadních vod:

Pořadové číslo DČOV	Parcelní čísla dotčených pozemků dle KN	Navržená kapacita DČOV (EO)	Kanalizační přípojka – přítok DN 150 mm (m)	Kanalizační přípojka – odtok DN 150 mm (m)	Přípojky NN 3Jx2,5 mm (m)	Způsob vypouštění vyčištěných vod
1	st.3	5	6,5	1,5	4,0	retence-rybník
2	st.4	5	0,5	2,0	4,0	retence-rybník
3	st.5	8	0,5	1,5	1,5	retence-rybník
4	st.9	5	5,5	2,0	5,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
5	st.10	8	2,5	3,0	2,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
6	st.40/3, 749/1	5	2,5	2,0	2,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
7	st.14/2	5	4,5	3,0	4,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
8	st.14/1	5	2,5	2,0	2,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
9	st.13	5	0,5	1,0	2,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
10	104/2	5	0,5	6,0	16,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
11	st.18/1	5	0,5	2,5	2,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
12	st.22	8	0,5	2,5	1,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
13	st.23	8	0,5	2,0	4,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
14	st.24/2	5	0,5	5,5	1,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
15	st.24/1	5	0,5	6,5	5,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
16	st.25/2	5	11,5	7,0	10,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
17	st.52	5	11,0	2,0	2,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
18	st.58	5	0,5	2,5	12,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
19	st.27	8	0,5	3,0	9,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
20	st.29	5	17,0	3,5	1,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
21	st.33	5	0,5	2,0	1,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
22	st.43/1	5	0,5	1,5	2,0	retence-vodoteč
23	st.30, 237/3	5	0,5	1,0	6,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
24	st.42/2, 238/1	5	8,0	12,0	7,5	retence-jed. kanal.-vodoteč

Pořadové číslo DČOV	Parcelní čísla dotčených pozemků dle KN	Navržená kapacita DČOV (EO)	Kanalizační přípojka – přítok DN 150 mm (m)	Kanalizační přípojka – odtok DN 150 mm (m)	Přípojky NN 3Jx2,5 mm (m)	Způsob vypouštění vyčištěných vod
25	st.34/1, 147/1	5	0,5	1,0	13,0	retence-vodoteč
26	st.38	5	0,5	4,5	6,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
27	st.19, 727/6	5	7,0	1,5	7,0	retence-jed. kanal.-vodoteč
28	st.66, 232/25	5	7,5	1,0	6,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
29	st.69, 232/44	8	9,5	6,5	4,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
30	st.56, 232/8	8	3,5	3,0	1,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
31	st.73, 259/3	8	0,5	5,5	2,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
32	st.74, 296/3	5	5,0	5,5	12,5	retence-vodoteč
33	st.77, 232/10	5	0,5	1,0	1,5	retence-jed. kanal.-vodoteč
34	st.39	5	2,0	2,0	1,0	retence-jed. kanal.-vodoteč

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- st. p. 2, 6, 12, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 26, 28, 32, 34/2, 41/1, 42/1, 43/2, 55, 57, 65, 67, 70, parc. č. 104/1, 105, 107/1, 107/2, 113, 145/2, 145/27, 145/31, 147/3, 148, 150/1, 150/2, 232/5, 232/7, 232/9, 232/11, 232/17, 232/18, 232/45, 232/51, 232/54, 232/62, 234/1, 234/2, 237/1, 237/6, 237/8, 242, 245/1, 246, 247, 248, 249/1, 249/4, 251/1, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 255/2, 255/3, 256/2, 258/1, 258/2, 259/2, 260, 269/1, 276, 282/3, 296/4, 712/2, 712/4, 713/3, 713/4, 713/10, 717/1, 717/2, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/9, 727/12, 744, 746/3, 746/4, 748, 750 v katastrálním území Rácovice

IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem, kterou vypracoval Ing. Luděk Chromík, Marušky Kudeřikové 2672/30, 669 02 Znojmo, schválil David Balada, Vinohrady 3401/13, 669 02 Znojmo, ČKAIT 1004888. Případné změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v ověřené projektové dokumentaci, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
4. Z veřejné kanalizace obce Rácovice budou odpojeny nemovitosti, u kterých nebudou v rámci tohoto souboru staveb vybudovány domovní čistírny odpadních vod, tzn. do veřejné kanalizace obce Stropěšín nebudou vypouštěny splaškové odpadní vody z nemovitostí, u kterých nebudou v rámci tohoto souboru staveb vybudovány domovní čistírny odpadních vod. Likvidaci splaškových odpadních vod z výše uvedených nemovitostí musí vlastníci těchto nemovitostí řešit individuálně a v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona.
5. Vodoprávnímu úřadu bude doložen k uvedení stavby souboru staveb do zkušebního provozu doklad o tom, jak byly jednotlivé nemovitosti, u kterých nebudou v rámci tohoto souboru staveb vybudovány domovní čistírny odpadních vod, odpojeny od veřejné kanalizace obce Rácovice.

6. Po dokončení stavby souboru staveb „OBEC RÁCOVICE - SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV“ a uvedení stavby souboru staveb do užívání - do doby uvedení domovních čistíren odpadních vod do zkušebního provozu (do nabytí právní moci rozhodnutí na zkušební provoz) budou u nemovitostí, kde bude nová domovní čistírna odpadních vod, odpojeny stávající jímky na vyvážení, případně septiky. Stávající jímky na vyvážení, případně septiky budou buď odstraněny, nebo budou vyčištěny a využívány jako retenční nádrže na srážkové vody.
7. Stavba souboru staveb bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklady prokazující oprávnění k provádění stavby souboru staveb, a to nejpozději před zahájením stavby souboru staveb. Před zahájením stavby souboru staveb stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby souboru staveb.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování – závazné stanovisko – 07.08.2023, sp.zn. OVUP//18036/2023//Rad, č.j. MUMB/OVUP/19876/2023
 - Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny - závazné stanovisko – 23.04.2024, zn. OŽP/1465/2024, č.j. OŽP/10206/2024
 - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč – závazné stanovisko – 11.09.2023 sp.zn. S-KHSV/22640/2023, č.j. KHSV/22640/2023/TR/HOK/Chro
9. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správců a vlastníků dotčených pozemků a podmínky správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury:
 - EG.D, a.s. – 19.06.2024, zn. D8626-27094109
 - QUANTUM, a.s., - 20.06.2026 – č.j. 310/JF/2022
 - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – 27.03.2024 – č.j. VAST-3294/2024-Ča

VI. stanovuje

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu "OBEC RÁCOVICE - SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV" na pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 104/2 (orná půda), parc. č. 147/1 (zahrada), parc. č. 232/8 (zahrada), parc. č. 232/10 (ostatní plocha), parc. č. 232/25 (orná půda), parc. č. 232/44 (orná půda), parc. č. 237/3 (zahrada), parc. č. 238/1 (zahrada), parc. č. 259/3 (ostatní plocha), parc. č. 296/3 (orná půda), parc. č. 727/6 (ostatní plocha), parc. č. 749/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Rácovice lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů, po provedeném zkušebním provozu čistíren odpadních vod a vykonané závěrečné kontrolní prohlídce souboru staveb vydá vodoprávní úřad. K závěrečné kontrolní prohlídce souboru staveb bude mimo jiné doloženo i vyhodnocení výsledků zkušebního provozu čistíren odpadních vod, provozní řád každé čistírny odpadních vod rozšířený o poznatky ze zkušebního provozu a kanalizační řád veřejné kanalizace obce Rácovice.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Rácovice, Rácovice 45, 675 32 Rácovice

Odůvodnění:

Dne 15.03.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 04.04.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 12.06.2024.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 2 x projektová dokumentace
- plná moc k zastupování
- oznámení o došlé platbě ze dne 22.08.2024 ve výši 3000 Kč
- souhlasy vlastníků
- výpisy z katastru nemovitostí
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, 07.08.2023, sp.zn. OVUP//18036/2023//Rad, č.j. MUMB/OVUP/19876/2023
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, 23.04.2024, zn. OŽP/1465/2024, č.j. OŽP/10206/2024
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, 11.09.2023 sp.zn. S-KHSV/22640/2023, č.j. KHSV/22640/2023/TR/HOK/Chro
- vyjádření EG.D, a.s. – 19.06.2024, zn. D8626-27094109
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. - PM-2664/2024/5203/Maj ze dne 21.02.2024
- stanovisko QUANTUM, a.s., - 20.06.2026 – č.j. 310/JF/2022
- vyjádření VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – 27.03.2024 – č.j. VAST-3294/2024-Ča
- sdělení Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace – 02.05.2024, č.j. KSAUSVPO/009958/2024 – nedojde k dotčení
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o. – 15.06.2024 – zn. 5002843236 - nedojde k dotčení
- rozhodnutí povolení k provozování kanalizace v obci Rácovice Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, 13.02.2024, sp.zn. OŽPZ 319/2020 PP-2, č.j. KUJI 14533/2020
- rozhodnutí vypouštění odpadních vod do vod povrchových Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, pod č.j. MUMB/OŽP/25475/2017, SPIS.ZN. OŽP/20924/2017/FiP ze dne 31.10.2017

Speciální stavební úřad posoudil, že záměr žadatele je v souladu s požadavky územně plánovací dokumentace a s cíli a úkoly územního plánování ověřil rovněž účinky budoucího užívání staveb. Záměr je v souladu s územním plánem obce Rácovice, který nabyt účinnosti dne 15.02.2017 a který danou plochu stanovuje jako Br – BYDLENÍ RODINNÉ – VENKOVSKÉHO TYPU – HOSPODÁŘSKÉ, Uv – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ PROSTRANSTVÍ, Zs – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – SÍDELNÍ ZELENĚ v k.ú. Rácovice.

Záměr neodporuje republikovým prioritám územního plánování ani prioritám územního plánování Kraje Vysočina. Záměr je v souladu s PÚR a ZÚR. Záměr je v souladu s územním plánem, cíli a úkoly územního plánování.

Projektovou dokumentaci stavby "OBEC RÁCOVICE - SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV" vypracoval Ing. Luděk Chromík, Marušky Kudeřikové 2672/30, 669 02 Znojmo, schválil David Balada, Vinohrady 3401/13, 669 02 Znojmo, ČKAIT 1004888 v únoru 2023, č. zakázky 202226.

Podle § 94k písm. b) stavebního zákona byla účastníkem řízení stanovena obec Rácovice, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Podle § 94k písm. c) stavebního zákona byli účastníky řízení vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nejsou-li sami stavebníky, nebo ti, kdo mají ke stavbě jiné věcné právo, nejsou-li sami stavebníky a podle § 94k písm. d) stavebního zákona byli účastníky řízení vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nejsou-li sami stavebníky, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům:

Libor Abraham, Miloslav Augustin, Jaroslav Bajgl, Ing. Tomáš Bajgl, Ing. Vojtěch Bajgl, Pavel Binar, Jan Bulíček, Pavel Bulíček, Marie Bulíčková, Jana Dohnalová, Jaroslav Fiala, Martin Fiala, Radek Husák, Mgr. Antonín Chaloupka, Jiří Chaloupka, Jan Chleboun, Klára Kelblerová, Josef Křivan, Ing. Miloš Křivan, Ing. Jan Macálka, Marian Machajdík, Jana Melzerová, David Motal, Pavlína Rožnovská, Tomáš Rožnovský, Adolf Sigmund, Tomáš Sigmund, Josef Stemmer, Lucie Stemmerová, Marcela

Šťastná, Jiří Šťastný, Petra Štolcová, Leoš Vaka, Ing. Michal Váka, Zdeněk Váka, Jaroslava Věbrová, Jarmila Veselá, David Vorel, Petr Vydra, Pavlína Vydrová, Valentýna Vydrová, Milan Zach, Alena Zachová, Ing. František Zvěřina

Podle § 94k písm. e) stavebního zákona byli účastníky řízení osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

Ladislav Daňhel, Zdeněk Dohnal, David Fiala, Marie Habrdlová, Mgr. Antonín Chaloupka, Jiří Chaloupka, Ondřej Kolařík, Ing. Jiří Krejčí, Josef Krejčí, Ladislav Krejčí, Ladislav Krejčí, Marie Macálková, Jarmila Malá, Marcela Malá, Břetislav Malý, Zdeněk Nachtnebl, Karel Padrnos, Vladimíra Padrnosová, Ladislav Písařík, Jan Plíšek, Ing. Pavel Slávik, Kateřina Sláviková, František Šimka, Jiří Šimka, Petra Vávru, Marta Vrbková, Pavel Zvěřina, CETIN a.s., EG.D, a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Povodí Moravy s.p., QUANTUM, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, ZEAS, a.s., Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Projektová dokumentace stavby souboru staveb řeší také posouzení vlivu vypouštění vyčištěných odpadních vod na recipient. Navržená varianta čištění odpadních vod splňuje základní rysy pro nejlepší dostupnou technologii v oblasti zneškodňování odpadních vod. Při standardním odtoku vyčištěných odpadních vod z čistíren odpadních vod budou dosaženy hodnoty koncentrace pro jednotlivé ukazatele znečištění uvedené v příloze č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad stanoví přísnější přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod než hodnoty stanovené ve výše uvedeném nařízení vlády pokud to vyžadují cíle stanovené v příslušném plánu povodí. Takto stanovené hodnoty však nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Projektant v projektové dokumentaci navrhl nejlepší dostupnou technologii v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Vodoprávní úřad posuzoval předložený návrh domovních čistíren odpadních vod z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona). Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Plán dílčího povodí Dyje umožňuje výstavbu domovních čistíren odpadních vod jen v případech, kdy není možné napojit nemovitosti na kanalizaci zakončenou centrální (obecní) čistírnu odpadních vod. Jedná se tedy o první povolení takového projektu odkanalizování celé obce v rámci obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice, tj. první řešení odkanalizování obce jako decentralizované. Vodoprávní úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil, že k ověření funkčnosti a vlastností provedených čistíren odpadních vod bude vodoprávní úřad požádán o zkušební provoz. Dále vodoprávní úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil pro období zkušebního i období trvalého provozu množství vypouštěných odpadních vod a jakost vypouštěných odpadních vod (množství vypouštěného znečištění v t/rok a hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vod v mg/l pro ukazatele BSK₅, CHSKCr, NL, N-NH₄, Pcelk.). Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod v době zkušebního provozu stanovil vodoprávní úřad provádění odběrů vzorků na odtoku z každé čistírny odpadních vod (revizní šachtička) 2x za rok tj. 1x za 6 měsíců a z odpadních výústí veřejné kanalizace 6 x ročně, tj. 1 x za 2 měsíce. Pro kontrolu jakosti vypouštěných vod v době trvalého provozu stanovil vodoprávní úřad provádění z výusti veřejné kanalizace obce s četností 4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce. Kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod jak na přítoku, tak na odtoku z každé jednotlivé čistírny odpadních vod stanovil vodoprávní úřad proto, že se jedná o první povolení takového projektu a je nutné systém odzkoušet.

Z hlediska vodního hospodářství není ke stavbě soustavy DČOV námitek. Navrhovaná stavba není v rozporu se zájmy obecnými, zájmy vodohospodářskými nebo v širším pohledu, zájmy ochrany životního prostředí.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, 07.08.2023, sp.zn. OVUP//18036/2023//Rad, č.j. MUMB/OVUP/19876/2023
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, 23.04.2024, zn. OŽP/1465/2024, č.j. OŽP/10206/2024
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, 11.09.2023 sp.zn. S-KHSV/22640/2023, č.j. KHSV/22640/2023/TR/HOK/Chro
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. - PM-2664/2024/5203/Maj ze dne 21.02.2024

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu v Moravských Budějovicích.

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka

Bc. Petra Selingerová
samostatný odborný referent
odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu **15 dnů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. **15. den** je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Příloha:

Situační výkres

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 22.08.2024.

Obdrží:

účastníci (dodejky) dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (datová schránka)
ECO PRO s.r.o., IDDS: fwnj6by
sídlo: Pražákova č.p. 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 39

účastníci (dodejky) dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. b) až d) stavebního zákona (datová schránka, doporučeně)
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

QUANTUM, a.s., IDDS: wbxfwuu
sídlo: Brněnská č.p. 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 1

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm
sídlo: Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč

ZEAS, a.s., IDDS: dsqtced
sídlo: Jaroměřická č.p. 1120, 676 02 Moravské Budějovice 2

Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo, IDDS: 79wcxn9
sídlo: Třebelovice č.p. 2, 675 32 Třebelovice

Libor Abraham, Rácovice č.p. 2, 675 32 Třebelovice

Miloslav Augustin, Dědice č.p. 46, 675 41 Nové Syrovice

Jaroslav Bajgl, Rácovice č.p. 56, 675 32 Třebelovice

Ing. Tomáš Bajgl, IDDS: sfsgade
trvalý pobyt: Rácovice č.p. 59, 675 32 Třebelovice

Ing. Vojtěch Bajgl, Rácovice č.p. 46, 675 32 Třebelovice

Pavel Binar, Rácovice č.p. 11, 675 32 Třebelovice

Jan Bulíček, Rácovice č.p. 52, 675 32 Třebelovice

Pavel Bulíček, Rácovice č.p. 52, 675 32 Třebelovice

Marie Bulíčková, Rácovice č.p. 52, 675 32 Třebelovice

Jana Dohnalová, Rácovice č.p. 55, 675 32 Třebelovice

Jaroslav Fiala, Rácovice č.p. 7, 675 32 Třebelovice

Martin Fiala, Rácovice č.p. 7, 675 32 Třebelovice

Radek Husák, Rouchovany č.p. 33, 675 57 Rouchovany

Mgr. Antonín Chaloupka, Rooseveltova č.p. 1083/41, 669 02 Znojmo 2

Jiří Chaloupka, Nad Máchovnou č.p. 565, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Jan Chleboun, Rácovice č.p. 31, 675 32 Třebelovice

Klára Kelblerová, Rácovice č.p. 57, 675 32 Třebelovice

Josef Křivan, Rácovice č.p. 6, 675 32 Třebelovice

Ing. Miloš Křivan, Mladoňovice č.p. 2, 675 32 Třebelovice

Ing. Jan Macálka, Rácovice č.p. 4, 675 32 Třebelovice

Marian Machajdík, Rácovice č.p. 37, 675 32 Třebelovice

Jana Melzerová, Komenského č.p. 874, 675 31 Jemnice

David Motal, Rácovice č.p. 30, 675 32 Třebelovice

Pavčina Rožnovská, Rácovice č.p. 32, 675 32 Třebelovice

Tomáš Rožnovský, Rácovice č.p. 32, 675 32 Třebelovice

Adolf Sigmund, Rácovice č.p. 21, 675 32 Třebelovice

Tomáš Sigmund, Rácovice č.p. 23, 675 32 Třebelovice

Josef Stemmer, Rácovice č.p. 12, 675 32 Třebelovice

Lucie Stemmerová, Rácovice č.p. 12, 675 32 Třebelovice

Marcela Šťastná, Rácovice č.p. 28, 675 32 Třebelovice

Jiří Šťastný, Rácovice č.p. 28, 675 32 Třebelovice

Petra Štolcová, Rácovice č.p. 23, 675 32 Třebelovice

Leoš Vaka, Rácovice č.p. 18, 675 32 Třebelovice

Ing. Michal Váka, Komenského č.p. 600, 664 42 Modřice

Zdeněk Váka, Dvořákova č.p. 977, 675 31 Jemnice

Jaroslava Věbrová, Rácovice č.p. 37, 675 32 Třebelovice

Jarmila Veselá, Blížkovice č.p. 387, 671 55 Blížkovice

David Vorel, Výčapy č.p. 236, 674 01 Třebíč 1

Petr Vydra, Rácovice č.p. 19, 675 32 Třebelovice

Pavčina Vydrová, Rácovice č.p. 19, 675 32 Třebelovice

Valentýna Vydrová, Rácovice č.p. 19, 675 32 Třebelovice

Milan Zach, Rácovice č.p. 35, 675 32 Třebelovice

Alena Zachová, Rácovice č.p. 35, 675 32 Třebelovice
Ing. František Zvěřina, Rácovice č.p. 58, 675 32 Třebelovice

účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou) dle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona (jejich identifikace uvedením parcelního čísla pozemků)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2, 6, 12, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 26, 28, 32, 34/2, 41/1, 42/1, 43/2, 55, 57, 65, 67, 70, parc. č. 104/1, 105, 107/1, 107/2, 113, 145/2, 145/27, 145/31, 147/3, 148, 150/1, 150/2, 232/5, 232/7, 232/9, 232/11, 232/17, 232/18, 232/45, 232/51, 232/54, 232/62, 234/1, 234/2, 237/1, 237/6, 237/8, 242, 245/1, 246, 247, 248, 249/1, 249/4, 251/1, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 255/2, 255/3, 256/2, 258/1, 258/2, 259/2, 260, 269/1, 276, 282/3, 296/4, 712/2, 712/4, 713/3, 713/4, 713/10, 717/1, 717/2, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/9, 727/12, 744, 746/3, 746/4, 748, 750 v katastrálním území Rácovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rácovice č.p. 5, č.p. 13, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 17, č.p. 27, č.p. 29, č.p. 38, č.p. 45, č.p. 33, č.p. 53 a č.p. 50

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8
sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, územní plánování, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

na vědomí

Obec Rácovice, IDDS: inia9nb

sídlo: Rácovice č.p. 45, 675 32 Třebelovice

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Městský úřad Jemnice, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: uy3bdu8

sídlo: Husova č.p. 103, 675 31 Jemnice

Vypraveno dne 23.08.2024

